



2008000465Z



(2008)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No. 2009-2205

受检单位 余姚市舜丹消防设备有限公司

产品名称 洒水喷头

检验类型 认证发证检验



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. 2009-2205

产品名称	洒水喷头
型号规格	T-ZSTZ 15-68℃ Φ5mm
商 标	舜丹
委托单位	公安部消防产品合格评定中心
生产单位	余姚市舜丹消防设备有限公司
受检单位	余姚市舜丹消防设备有限公司
抽 样 者	工厂条件检查组
抽样地点	厂内
抽样基数	5400只
抽样日期	2009年3月28日
送 样 者	沈斯丹
送样日期	2009年4月10日
样品数量	130只
样品编号	2009-2205
检验类别	认证发证检验
检验依据	GB5135.1-2003
样品等级	空白
检验项目	6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.8、6.10、6.12、6.20、6.25、6.26
检验日期	2009年4月22日至2009年6月19日
检验地点	本中心内
检验结论	<p>余姚市舜丹消防设备有限公司送检的T-ZSTZ 15-68℃ Φ5mm洒水喷头，经按GB5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》检验，合格。 (以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验业务专用章) 签发日期：2009年6月21日</p>
备 注	分型产品，主型产品见2009-2204。

批准：

陈军

审核：

胡笑

编制：


张树

共 4 页 第 1 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	整体要求	洒水喷头在制造上应确保其产品的一致性，从设计和制造上应保证使其不能轻易调整、拆卸和重装。(6.1)	符合标准要求	合格	
2	外观	喷头的外表面应均匀一致，无明显的磕碰伤痕及变形，表面涂、镀层完整美观。(6.2.1)	符合标准要求	合格	合格
		喷头的接口螺纹应符合 GB/T 7306 的规定。(6.2.2)	符合标准要求	合格	
		喷头在其溅水盘或本体上至少应标记型号规格、生产厂商的名称(代号)或商标、生产年代、认证标记(如获得了认证)等。所有标记应为永久性标记且标志正确、清晰。(6.2.3)	符合标准要求	合格	
3	水压密封和耐水压强度性能	喷头在水压密封试验过程中应无渗漏。(6.3.1)	符合标准要求	合格	合格
		喷头在水压强度试验后应无变形或破坏。(6.3.2)	符合标准要求	合格	
4	流量系数	公称口径为 15mm 的洒水喷头，流量系数 K 应为 80±4。(6.4)	79.8、80.2	合格	
5	布水性能	低于平均洒水密度 50%的集水盒数应不大于 5 个。(6.5.1)	0 个	合格	
6	溅水盘上、下的喷水量	直立型喷头向下喷洒的水量应为 80%~100%。(6.6.2)	92.2%、91.3%	合格	
7	功能	喷头应启动灵活；喷头在热敏感元件释放后 10s 内，应清除所有沉积；在每一压力下进行试验的所有喷头中，发生沉积的试样总数不应超过 1 只。(6.8)	喷头启动灵活；在每一压力下所有喷头动作均无沉积发生。	合格	

样品描述

No. 2009-2205

送检单位	余姚市舜丹消防设备有限公司		
通讯地址	浙江省余姚市梁弄镇汪巷村		
邮政编码	315430	联系电话	0574-62357189
产品说明（样品描述）：  玻璃球上标有：“Job F5” 喷头总重：60.1g			