



2011000465Z



(2011)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201406172

送检单位 余姚市舜丹消防设备有限公司

产品名称 水流指示器

检验类别 分型试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

No. Gn201406172

产品名称	水流指示器	型号规格	ZSJZ 150 (马鞍式)
委托单位	余姚市舜丹消防设备有限公司	生产单位	余姚市舜丹消防设备有限公司
送检单位	余姚市舜丹消防设备有限公司	样品编号	201406172
抽样单位	余姚市舜丹消防设备有限公司	抽样基数	20具
抽样地点	成品库	抽样日期	2014-04-30
样品数量	2具	到样日期	2014-05-08
检验类别	分型试验	样品等级	空白
检验日期	2014-05-08 至 2014-06-30	检验地点	质检中心
检验依据	GB5135.7-2003		
检验项目	5.8、5.10、5.11、5.13、6.1		
检验结论	<p>余姚市舜丹消防设备有限公司送检的ZSJZ 150 (马鞍式) 水流指示器, 经按 GB5135.7-2003 《自动喷水灭火系统 第7部分: 水流指示器》检验, 合格。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验业务专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014年5月8日</p>		
备注	主型见Gn201406171		



批准:

审核:

编制:

检验结果汇总

No. Gn201406172

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	外观	试件的标志应齐全，符合第8章标志要求。(6.1.1)	符合标准要求	合格	
		试件的工艺一致性情况良好，目测试件应无加工缺陷和机械损伤。(6.1.3)	符合标准要求	合格	
2	灵敏度	试验压力在 0.14 MPa~1.20MPa 范围内，报警流量为 15.0L/min~37.5L/min 之间任意值，到 37.5L/min 时，必须报警。(5.8)	试验压力为 0.14MPa、0.70MPa、1.20MPa 时，灵敏度平均值分别为 30.5L/min、31.7L/min、31.6L/min。	合格	
3	耐水冲击性能	进行水冲击试验，受水冲击后水流指示器应该复位迅速。试验后，灵敏度应符合 5.8 条规定。(5.10)	符合标准要求	合格	
4	耐水压性能	进行水压试验，水流指示器不得破裂及渗漏，不得出现永久变形或损坏现象。(5.11)	符合标准要求	合格	
5	耐电压能力	恒定湿热试验后，所有活动部件和静止金属件（包括外壳）之间应耐电压 60s±5s，不被击穿。(5.13.1)	符合标准要求	合格	
6	绝缘电阻	恒定湿热试验后，绝缘电阻应大于 2MΩ。(5.13.2)	触点断开时，同极进线与出线之间：大于 500MΩ；触点闭合时，不同极的带电部件之间：大于 500MΩ；各带电部件与金属支架（包括外壳）之间：大于 500MΩ。	合格	
		本页以下空白			



样品图片:



- 1、铭牌标志
铭牌内容:
商标
水流指示器
规格型号: ZSJZ 150(马鞍式)
灵敏度: 15-37.5L/min
工作压力范围: 0.14-1.2MPa
电性指标: DC24V 3A
执行标准: GB5135.7-2003
生产日期: 2014.3
编号:
余姚市舜丹消防设备有限公司
防尘罩上粘贴水流方向指示, 本体上模压水流方向
- 2、关键元器件
信号输出部件为微动开关, 标有“KW-7-1 ZHE JIANG LEMA”等。
- 3、产品特性参数
浆片尺寸: $\phi 130\text{mm}$
电性能参数: DC24V 3A

余姚市舜丹消防设备有限公司

产品一致性核查	符合
---------	----